

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画変更認可申請（廃スラッジ回収施設の設置）に係る面談
2. 日時：令和2年1月28日（火）14時05分～15時50分
3. 場所：原子力規制庁18階会議室
4. 出席者  
原子力規制庁 原子力規制部  
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室  
松井安全審査官、山中係員、高木技術参与  
検査グループ 専門検査部門  
宮崎上席原子力専門検査官  
東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所 担当2名 プロジェクト計画部 担当3名

## 5. 要旨

○東京電力ホールディングス株式会社から、実施計画変更認可申請（廃スラッジ回収施設の設置）について、資料に基づき以下の説明があった。

- 廃スラッジ回収施設の概要
  - ✓ 廃スラッジ回収施設を構成する設備（廃スラッジ抜き出し設備、廃スラッジ回収設備、廃スラッジ充填設備）の主要機器と主な機能について
  - ✓ 各機器の仕様・機能について
- 設計上の考慮について
  - ✓ 措置を講ずべき事項にて要求されている設計上の各考慮事項に対する評価について
  - ✓ 使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第四施設）に保管後の廃スラッジ保管容器に関する評価について
- 2.7 電気系統設備の変更理由

○原子力規制庁から、

- 廃スラッジ保管容器の長期的な保管管理計画の考え方を説明するとともに、設備仕様の設定に当たり経年的な条件をどのように考えているか説明すること
- 各設備・機器・配管等に対しそれぞれの耐食性に対する考え方等説明すること
- 設計上の考慮事項で述べている方針について、各設備・機器に対する具体的な施策について説明すること
- 従来、スラッジを保管するとしていた廃スラッジ一時保管施設における放射性気体廃棄物の管理方法と本施設及び充填した廃スラッジ保管容器に対する放射性気体廃棄物の管理方法が異なる理由について説明すること
- 検査確認事項について、対象機器及び検査確認内容を整理し説明すること
- 2.7 電気系統設備について、申請書の内容が最新版からの変更となっていないことから、補正申請で修正すること等を求めた。

## 6. その他

資料：廃スラッジ回収施設の設置に係る補足説明資料

以上